
OFÍCIO DE APRESENTAÇÃO DO PSCIP

Clevelândia-PR, PR, 30 de Março de 2023.

AO
SERVIÇO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARANÁ
PATO BRANCO - PR

ILUSTRÍSSIMOS SENHORES,

EM CONFORMIDADE COM O CSCIP-CBM PR, VIEMOS ATRAVÉS DESTES SOLICITAR A ANÁLISE E POSTERIOR APROVAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DA SEGUINTE EDIFICAÇÃO:

OBRA: CÂMARA DE VEREADORES DE CLEVELÂNDIA-PR

PROPRIETÁRIO: CÂMARA DE VEREADORES DE CLEVELÂNDIA-PR

CNPJ: 77.774.503/0001-49

ENDEREÇO: Rua Dr. Francisco Beltrão, 112, Centro

OCUPAÇÃO: D-1

ÁREA TOTAL EMPREENDIMENTO: 434,84m²

RESTRITO AO EXPOSTO, ANTECIPADAMENTE AGRADECEMOS.

ATENCIOSAMENTE,

**FRANCIANE CAVALEIRO PEDRON
ENG. CIVIL – CREA PR – 178701/D**

MEMORIAL BÁSICO DE CONSTRUÇÃO

ENDEREÇO: RUA DR. FRANCISCO BELTRÃO, 112, CENTRO

MUNICÍPIO: CLEVELÂNDIA - PR

PROPRIETÁRIO: MUNICIPIO DE CLEVELÂNDIA-PR

OCUPAÇÃO: SERVIÇO PROFISSIONAL D-1

1. **ESTRUTURAS:** EXECUÇÃO DA OBRA REALIZADA DE ACORDO COM AS NORMAS CONSTRUTIVAS EM VIGOR, ESTRUTURAS DE CONCRETO (AÇO, CONCRETO, MADEIRA ETC.), EXECUTADAS DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS DA CONSTRUÇÃO. ATENDE AO TRRF (RESISTÊNCIA AO FOGO) PARA 120 MINUTOS, CONFORME A NPT-08.
2. **FUNDAÇÕES:** EXECUTADAS PARA SUPORTAR AS CARGAS SOLICITADAS, DE ACORDO COM AS NORMAS EM VIGOR.
3. **ALVENARIAS:** CONSTRUÍDAS DE TIJOLOS DE BARRO, TIJOLOS CERÂMICOS, BLOCOS DE CONCRETO, OU DE MATERIAIS.
4. **COMPARTIMENTAÇÕES:** REALIZADA DE ACORDO COM AS NORMAS CONSTRUTIVAS EM VIGOR E NPT-09, DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS DA CONSTRUÇÃO. ATENDE AO TRRF (RESISTÊNCIA AO FOGO) PARA 60 MINUTOS, CONFORME A NPT-08.
5. **COMPARTIMENTOS:** INDEPENDENTES DE SUA NATUREZA DE OCUPAÇÃO, OS COMPARTIMENTOS POSSUEM DIMENSÕES ADEQUADAS À SUA ATIVIDADE. OS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (ESTRUTURAS, VEDAÇÕES, ACABAMENTO ETC.) EMPREGADOS, MEDIANTE APLICAÇÃO ADEQUADA, ATENDEM AOS REQUISITOS TÉCNICOS QUANTO À ESTABILIDADE, VENTILAÇÃO, HIGIENE, SEGURANÇA, SALUBRIDADE, CONFORTO TÉRMICO E ACÚSTICO, ATENDENDO ÀS POSTURAS MUNICIPAIS E ÀS NORMAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARANÁ.
6. **INSTALAÇÕES:** AS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS OBEDECEM AOS REQUISITOS NORMATIVOS DA ABNT E DAS RESPECTIVAS CONCESSIONÁRIAS.
7. **VIDROS:** OS ELEMENTOS ENVIDRAÇADOS ATENDEM AOS CRITÉRIOS DE SEGURANÇA PREVISTOS NAS NORMAS DA ABNT.
8. **MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO:** AS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E OS RISCOS ESPECÍFICOS OBEDECEM AOS REQUISITOS DO CÓDIGO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARANÁ E, ONDE APLICÁVEL, DAS NORMAS ABNT.

CLEVELÂNDIA, 30 DE MARÇO DE 2023.

FRANCIANE C. PEDRON

ENG. CIVIL – CREA PR – 178701/D

QUADRO RESUMO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO			
QUADRO RESUMO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA			
EXTINTORES	PÓ QUÍMICO SECO ABC - 20 A:B:C		
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	O SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA ATENDE À NPT-020		
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	O SISTEMA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ATENDE AS NORMAS REGULAMENTADORAS EM VIGÊNCIA.		
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	OBEDECERÁ NPT-018		
CLASSIFICAÇÃO – CSCIP			
GRUPO	OCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO
D	SERVIÇO PROFISSIONAL	D-1	Local para prestação de serviço profissional ou condução de negócios
OCUPAÇÃO / USO	DESCRIÇÃO	DIVISÃO	CARGA DE INCÊNDIOS (MJ/M2)
D	SERVIÇO PROFISSIONAL	D-1	300 MJ/M2
CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO À CARGA DE INCÊNDIO			
RISCO LEVE	CARGA DE INCÊNDIO (MJ/M2) 300 MJ/M2		
CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO (NPT-010)			
PISO	ACABAMENTO REVESTIMENTO	CLASSE I	
PAREDE	ACABAMENTO REVESTIMENTO	CLASSE I	
TETO E FORRO	ACABAMENTO REVESTIMENTO	CLASSE II-A	